



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2006010303204865

委托人名称、地址

欧姆龙自动化(中国)有限公司
中国(上海)自由贸易试验区爱都路253号4号楼第4层B1-1部位 200131

生产者(制造商)名称、地址

欧姆龙株式会社
日本京都市下京区盐小路通堀川东入

生产企业名称、地址

欧姆龙(上海)有限公司
中国(上海)自由贸易试验区金吉路789号

产品名称和系列、规格、型号

时间继电器

H3CR H, H3BII-N(型号解释详见附件); U_i : 250V; I_{th} : 5A; U_c/l_e : AC 15: AC250V/3A; AC-13: AC250V/5A; DC-13: DC30V/0.5A; 安装后IP40

产品标准和技术要求

GB 14048.5-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2016年11月28日

有效期至: 2020年04月13日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2006年10月11日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1519078



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No. : 2006010303204865

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

OMRON Industrial Automation (CHINA) Co., Ltd.
B1-1, 4/F, Building 4, No.253 Aidu Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade
Zone, 200131, P.R.China

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

OMRON Corporation
Shiokoji Horikawa Shimogyo-Ku, Kyoto, Japan

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

OMRON (Shanghai) Co., Ltd.
No.789 JINJI Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Time-delay Relay

H3CR-H, H3BH-N; U:250V; Ith 5A; Ue/Ic: AC-15: AC250V/3A; AC-13: AC250V/5A; DC-
13: DC30V/0.5A; IP40(After Installation)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB 14048.5-2008

This is to certify that the above mentioned products have met the
requirements of implementation rules for compulsory certification(REF
NO. CNCA-C03-02:2014).

Date of issue: Nov.28, 2016 Date of expiry: Apr.13, 2020

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular
follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Oct.11, 2006

This certificate can be verified through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1519078



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 2 页

证书编号: 2006010303204865

纸号: 1519078

型号的解释:

H3CR-□□□□-□-□
 ↑ ↑↑↑↑ ↑ ↑
 ① ②③④⑤ ⑥ ⑦

序号	分类	记号	记号的含义
①	基本型号	H3CR	固态时间继电器
②	机种	H	电源延时继电器
③	构成	无	11 针插座时间继电器
		8	8 针插座时间继电器
④	电源延时输入	无	无复位输入
		R	有复位输入
⑤	外形尺寸分类	L	长型
⑥	改造产品分类	无	非改造品
		数字或字母 (除 40, 41)	面向需要改造特定客户的特殊品*外观、内部结构与标准品完全相同。
		40, 41	面向需要改造特定客户的特殊品, Relay 动作时序不同, 外观与标准品完全相同。
⑦	客户代码	无	非改造品
		数字或字母	客户代码

例外: 型号 H3CR-H8L-T 为非认证品

*例: H3CR-H8RL-13 规格同标准品, 为 H3CR-H8RL 的原子力品。区别为: 改造品的外壳、外包装上添加印刷内容, 出货时添加检查成绩表。

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 2 页 共 2 页

证书编号: 2006010303204865

纸号: 1519078

H3BH-□□□ - □

↑ ↑ ↑ ↑ ↑
① ②③④ ⑤

序号	分类	记号	记号的含义
①	基本型号	H3BH	固态时间继电器
②	机种	N	电源延时继电器
③	构成	无	11 针插座时间继电器
		8	8 针插座时间继电器
④	电源延时输入	无	无复位输入
		R	有复位输入
⑤	改造产品分类	无	非改造品
		数字或字母	面向需要改造特定客户的特殊品, 外观、内部结构与标准品完全相同。

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

